



Nieuws1010

Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Van der Meer
Advies Opleiding & Installatie B.V.
Meerweg 77
2121 VC Bennebroek
e-mail: CPR@meer1010.nl
website: www.meer1010.nl
website: www.CPRca.nl

April 2018-1

CPR – BRANDKLASSEN KABELS EN BOUWREGELGEVING

Inleiding

De onder de Europese Verordening (EU) 305/2011 (CPR) vallende geharmoniseerde norm EN 50575, geeft specifieke brandklassen voor elektrische leidingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om deze brandklassen op te nemen in de bouwregelgeving. In opdracht van BZK is door DGMR, Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software onderzocht hoe deze brandklassen voor elektrische leidingen (en buisisolatie) een plek kunnen krijgen in de bouwregelgeving.

Niet een-op-een vergelijkbaar

De in de EN 50575 opgenomen specifieke brand- en additionele klassen voor elektrische leidingen, en de brand- en additionele klassen van de (algemene) bouwproducten, die zijn opgenomen in de bestaande bouwregelgeving mogen niet zonder meer een-op-een worden vergeleken. Dit komt omdat de test- en beproevingsmethoden verschillend zijn.

Opname brandklasse en additionele klassen in bouwregelgeving

Het meest voor de hand liggend is dat, net zoals voor brandklassen van vloeren, naast de brandklassen voor constructieonderdelen en vloeren in tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012, een extra kolom met de brandklassen voor elektrische leidingen (en buisisolatie) in de betreffende tabel van het Bouwbesluit 2012 of het hiervoor in de plaats komende Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) wordt opgenomen.

Voorstel DGMR

Inmiddels is het rapport "BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie" van DGMR verschenen en gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.

Zie voor meer inhoudelijke informatie over de brandklassen van elektrische leidingen en het advies van DGMR, het rapport "BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie".

Dit rapport kunt u via onderstaande link downloaden.



<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/27/bbl-brandklassen-kabels-en-pijpisolatie>

Hoewel Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V. met grote zorgvuldigheid de inhoud van dit document heeft samengesteld, is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de in Nieuws1010 gepresenteerde informatie. Gehele of gedeeltelijke overname, verspreiding of doorgeleiding van dit document voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding: www.nieuws1010.nl