



Augustus 2014-1

## Stekerend installeren (5)

Commentaar op NIEUWSBRIEF NEN 3140 van juli 2014

Stekerend installeren een tijdbom? (2)

## Tijdbom ontmanteld

### Inleiding

■■■■■, die namens UNETO-VNI lid is van de normcommissie NEC 623 (normcommissie NEN 3140), heeft in NIEUWSBRIEF NEN 3140 van september 2012 en juni 2013 in een tweetal artikelen, zijn zienswijze gegeven over het gebruik van stekerverbindingen bij installaties met buigzame leidingen voor vaste aanleg. In NIEUWSBRIEF NEN 3140 van mei en juli 2014 vervolgt hij zijn verhaal met twee nieuwe artikelen over dit onderwerp. Van der Meer heeft over een aantal beweringen die ■■■■■ in deze artikelen poneert, zijn bedenkingen. In navolging op het commentaar op het artikel "Stekerend installeren een tijdbom? (1)", gegeven in Nieuws1010 van juni 2014, onderstaand het commentaar van Van der Meer op het artikel "Stekerend installeren een tijdbom? (2)".

### Hoor en wederhoor van opleiders en adviseurs

In het artikel "Stekerend installeren een tijdbom? (2)" legt ■■■■■ uit hoe hij te werk is gegaan en wie en wat door hem is geraadpleegd om tot zijn conclusies en aanbevelingen te komen. Het gaat hierbij over conclusies en aanbevelingen voor het gebruik van stekers van verschillende fabricaten door elkaar, voor het maken van verbindingen in buigzame leidingen. De zienswijze hierover van fabrikanten, opleiders, adviseurs en de onderzoeksinstituten DEKRA zijn door hem bekritiseerd. De meeste van de in deel 1 van "Stekerend installeren een tijdbom?" genoemde en bekritiseerde partijen zijn gevraagd om hierop hun reactie te geven. Dit geldt niet voor de opleiders en adviseurs, waaronder ook Van der Meer, die volgens ■■■■■ foutieve berichten over het betreffende onderwerp op internet zouden hebben geplaatst.

### Wet en regelgeving

Voor wat betreft de juiste toepassing van het Bouwbesluit, NEN 1010, NPR 5310 en NEN-EN-IEC 61535, is Van der Meer tot de conclusie gekomen dat de beweringen van ■■■■■ hierover voor het merendeel onjuist zijn. Van der Meer heeft over dit onderwerp in Nieuws1010 van juni 2014 uitgebreid verslag gedaan. Hij betreurt het dat ■■■■■, in aflevering 2 van "Stekerend installeren een tijdbom?", zijn beweringen niet nader toelicht of rectificeert.

### Commentaar van Lumi Parts

Lumi Parts geeft aan ernstig te twijfelen aan de objectiviteit en de neutraliteit van de auteur. Hierbij moet men zich wel afvragen of ■■■■■ daadwerkelijk de auteur van de twee artikelen "Stekerend installeren een tijdbom?" is of dat hij alleen zijn naam laat gebruiken. Het verhaal doet namelijk de ronde dat niet hij maar Peter Coppes van C+B advies en expertise uit Helmond de auteur is. Van der Meer gaat er vooralsnog vanuit dat het ■■■■■ is.

Hoewel Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V. met grote zorgvuldigheid de inhoud van dit document heeft samengesteld, is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de in Nieuws1010 gepresenteerde informatie. Gehele of gedeeltelijke overname, verspreiding of doorgeleiding van dit document voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding: [www.nieuws1010.nl](http://www.nieuws1010.nl)



## Norm-infoblad Wieland/Isolectra

In het betreffende artikel wordt door [REDACTED] ook het norm-infoblad van Wieland/Isolectra aangehaald. Hierin staat onder andere het volgende:

*"Gebruikt men verschillende merken installatieconnectoren door elkaar dan voldoet de installatie niet aan NEN 1010."*

In Nieuws1010 januari 2014-1, Stekerend installeren (1), heeft Van der Meer al aangegeven dat NEN 1010 verbindingen, gemaakt met verschillende merken installatieconnectoren door elkaar, niet verbiedt. Volgens hem verstrekt Isolectra hierover onjuiste, en daardoor mogelijk misleidende informatie. Wieland/Isolectra doet dit door in haar gebruiksinstructies en informatieblad van 15 oktober 2012 aan te geven dat, de installateur installatieconnectoren van één merk (fabricaat) dient te gebruiken. Haar bewering dat, door het gebruik van installatieconnectoren zonder EN 61535 keurmerk (dit is een niet bestaand keurmerk) of door het gebruik van verschillende merken (fabricaten) door elkaar, de installatie niet aan NEN 1010 kan voldoen, is volgens hem onjuist. Van der Meer is daarom van mening dat Wieland/Isolectra haar informatie hierover dient te rectificeren.

## Commentaar van DEKRA

1.

DEKRA geeft aan dat wanneer de producten in kwestie (stekers van verschillende fabricaten door elkaar) worden gebruikt en aangesloten zoals bedoeld, er geen sprake is van een risico. Het artikel van [REDACTED] is wat DEKRA betreft, ongenuanceerd en niet op feiten gebaseerd. Daarnaast benadrukt DEKRA dat het voor de installateur praktisch gezien bijna onmogelijk is om geen merken door elkaar te gebruiken. Dit is ook de mening van Van der Meer. In Nieuws1010 januari 2014-2, Stekerend installeren (2) heeft ook hij hierop gewezen. Verder geeft DEKRA aan dat artikelen zoals van [REDACTED] zorgen voor onnodige onrust en verwarring in de markt. Van der Meer, die in Nieuws1010 januari 2014-2, de artikelen van [REDACTED] over stekerend installeren als stemmingmakerij, voor het merendeel als onjuist en schadelijk voor de installateur heeft gekwalificeerd, is het met het commentaar van DEKRA volledig eens.

2.

DEKRA geeft aan zich in de normcommissie te hebben hardgemaakt om compatibiliteitseisen in de norm op te nemen. Dit met als doel, het scheppen van een duidelijker en werkbare situatie voor de installateur. Volgens DEKRA wordt dit echter door bepaalde partijen tegengehouden. Als een marktleider een van deze partijen is, zou er volgens Van der Meer sprake kunnen zijn van een situatie waarbij door deze partij misbruik wordt gemaakt van haar economische machtspositie. Wat de reden hiervan zou kunnen zijn laat zich raden.

## Wat doet UNETO-VNI?

Dat de publicaties van [REDACTED] bij de installateurs en haar opdrachtgevers voor de nodige onrust hebben gezorgd mag duidelijk zijn. Ook kan niet worden uitgesloten dat, naar aanleiding van de artikelen van [REDACTED], de installateur door opdrachtgevers en verzekeraars wordt aangesproken als hij stekers van verschillende fabricaten door elkaar heeft gebruikt. Dit met alle mogelijke gevolgen voor de installateur van dien.



Omdat ██████ namens UNETO-VNI lid is van de normcommissie NEC 623, begrijpt Van der Meer niet dat UNETO-VNI toestaat dat deze, ook als hij dit op persoonlijke titel doet, dergelijke voor de leden van UNETO-VNI schadelijke artikelen schrijft. Een saillant detail is dat het lidmaatschap van de normcommissie en de werkzaamheden die ██████ hiervoor verricht ook met contributiegelden van de leden van UNETO-VNI worden betaald. Van der Meer vindt daarom dat ██████ zijn activiteiten als auteur en normcommissielid niet op deze manier moet combineren. De vraag is, of en zo ja, welke actie UNETO-VNI onderneemt om aan deze, voor haar leden, zeer ongewenste situatie een einde te maken.

### Samenvatting en conclusie

- J De meeste van de in deel 1 van "Stekerend installeren een tijdbom?" genoemde en bekritiseerde partijen zijn gevraagd om hierop hun reactie te geven. Dit geldt niet voor de opleiders en adviseurs, waaronder ook Van der Meer, die volgens ██████ foutieve berichten over het betreffende onderwerp op internet zouden hebben geplaatst.
- J Van der Meer betreurt het dat ██████ in deel 2 van "Stekerend installeren een tijdbom?" zijn onjuiste beweringen over de toepassing van het Bouwbesluit, NEN 1010, NPR 5310 en NEN-EN-IEC 61535 niet nader heeft toegelicht of heeft gerectificeerd.
- J Het verhaal doet de ronde dat niet ██████ maar Peter Coppes van C+B advies en expertise uit Helmond de auteur van de betreffende artikelen is.
- J Wieland/Isolectra heeft in haar norm-infoblad de volgende tekst opgenomen: "Gebruikt men verschillende merken installatieconnectoren door elkaar dan voldoet de installatie niet aan NEN 1010." Omdat deze bewering volgens Van der Meer niet waar is, verstrekt Wieland/Isolectra hiermee volgens hem onjuiste en daardoor mogelijk misleidende informatie. Hij is daarom van mening dat Wieland/Isolectra dit dient te rectificeren.
- J DEKRA geeft aan dat wanneer de producten in kwestie worden gebruikt en aangesloten zoals bedoeld, er geen sprake is van een risico. Het artikel van ██████ is wat DEKRA betreft ongenueanceerd en niet op feiten gebaseerd. Daarnaast benadrukt DEKRA dat het voor de installateur praktisch gezien bijna onmogelijk is om geen merken door elkaar te gebruiken.
- J DEKRA geeft aan zich in de normcommissie te hebben hardgemaakt om compatibiliteitseisen in de norm op te nemen. Dit met als doel, het scheppen van een duidelijker en werkbare situatie voor de installateur. Volgens DEKRA wordt dit echter door bepaalde partijen tegengehouden.

Als een marktleider een van deze partijen is, zou er volgens Van der Meer sprake kunnen zijn van een situatie waarbij door deze partij misbruik wordt gemaakt van haar economische machtspositie.

- J Van der Meer vindt dat ██████ zijn activiteiten als auteur, van de voor de installateur schadelijke artikelen, niet met zijn normcommissielidmaatschap moet combineren. Hij vraagt zich af, of en zo ja, welke actie UNETO-VNI onderneemt om aan deze, voor haar leden, zeer ongewenste situatie een einde te maken.

---