



Januari 2013-1

Stroomlijn januari 2013

Zone-indeling in badkamers

Zone-indeling bij badkamers

In het blad Stroomlijn van januari 2013 is in een artikel over de zone-indeling van badkamers aangegeven dat de horizontale begrenzing (hoogtemaat) van de zones 1 en 2 ligt op 260 cm en dat de ruimte onder de badkuip of douche tot zone 1 behoort. Dit is niet in overeenstemming met hetgeen in de aanvulling A1:2011+C1:2011 op NEN 1010 staat vermeld.

Door het van kracht verklaren van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 is tevens de aanvulling A1:2011+C1:2011 op NEN 1010 aangewezen. Hierin is aangegeven dat in een ruimte met bad of douche de (nieuwe) hoogtemaat voor de zones 1 en 2 is teruggebracht van 260 cm naar 225 cm. Ook is aangegeven dat de bereikbare ruimte onder de badkuip of douchebak als zone 1 wordt beschouwd. Dit komt omdat NEN 1010 uitgaat van een "klassiek" bad op pootjes. Voor een afgesloten ruimte onder een badkuip, die bereikbaar is via een tegelluik en dergelijke, geldt dat deze ("niet bereikbare") ruimte niet tot een zone behoort. Hierdoor is het (weer) toegestaan om in deze ruimte een contactdoos te plaatsen voor bijvoorbeeld een circulatiepomp.

Reactie Stroomlijn

De redactie van Stroomlijn heeft laten weten dat per abuis de verkeerde versie van het artikel in Stroomlijn is geplaatst. Geplaatst is de versie van vóór de aanwijzing van de aanvulling A1:2011+C1:2011 op NEN 1010. Dit had uiteraard de versie van ná de aanwijzing moeten zijn. Daarom moet daar waar in het artikel voor de hoogtemaat 260 cm staat geschreven 225 cm worden gelezen. Verder geldt dat een niet bereikbare ruimte onder het bad of douche niet tot een zone behoort.

In een volgend nummer van Stroomlijn zal dit worden rechtgezet.