



December 2012-2

Uneto-VNI Spoorboekje Bouwbesluit 2012

Spoorboekje Bouwbesluit "spoort niet"

Inleiding

De eerste uitgave van het Spoorboekje Bouwbesluit 2012 dateert van februari 2012. In november 2012 is een herziene uitgave met wijzigingen uitgegeven. In deze uitgave is een aantal wijzigingen en verduidelijkingen opgenomen. De verduidelijkingen hebben ook betrekking op de teksten rond verbouw en rechtens verkregen niveau. Lof voor de samenstellers die in een notendop per discipline de voor de installateur van toepassing zijnde voorschriften op overzichtelijke wijze hebben weergegeven. Van der Meer plaatst wel een kanttekening. Hij is van mening dat door UNETO-VNI over het belangrijke onderdeel verbouw en rechtens verkregen niveau, bij elektrotechnische installaties, de gegeven uitleg voor de installateur onvolledig en niet duidelijk is. Ook de uitleg over de eisen waaraan een bestaande installatie moet voldoen is onderbelicht gebleven. Onderstaand zijn commentaar op het Spoorboekje Bouwbesluit 2012, en de onderdelen die hij mist of nader toegelicht had willen zien.

Bouwtermen

Bij het merendeel van de tekst worden in het spoorboekje, net zoals bij het Bouwbesluit 2012, de voorschriften voor installaties benaderd en toegelicht vanuit de voorschriften voor bouwwerken. Dit werkt voor de installateur niet echt verhelderend.

Spoorboekje niet compleet

Volgens Van der Meer ontbreekt in de tabel op bladzijde 95 van het spoorboekje, bij de genoemde artikelen, het artikel 1.12, lid 2 en 3. Ook ontbreekt op bladzijde 98 bij artikel 6.8, lid 1 een verwijzing naar de normen voor het bepalen van het rechtens verkregen niveau.

Van der Meer is van mening dat juist dit onderwerp grote gevolgen zal hebben voor het wijzigen en uitbreiden van elektrische installaties en daarom bijzondere aandacht verdient. Dit had door UNETO-VNI beter moeten worden toegelicht. Hetzelfde geldt voor de nieuwe eisen die in het Bouwbesluit 2012 aan bestaande installaties worden gesteld. Ook tijdens de door hem, op 18 oktober 2012 in Haarlem bezochte UNETO-VNI bijeenkomst, Gevolgen Bouwbesluit 2012 (installaties), zijn deze onderwerpen niet goed uit de verf gekomen. Van der Meer had toen ter verduidelijking graag hierover nog het e.a. willen vragen. Echter de voorzitter had voor aanvang tegen Van der Meer gezegd: 'We komen hier allemaal om iets te leren, als je in discussie gaat grijp ik in en breek deze af'. Hierdoor heeft Van der Meer zich beperkt tot deelname aan een oppervlakkige algemene discussie.

Samenvatting

Van der Meer is van mening dat UNETO-VNI de installatiebranche beter had moeten informeren over de verstreckende gevolgen die de nieuwe voorschriften met betrekking tot het rechtens verkregen niveau van eisen bij het wijzigen en uitbreiden van elektrische installaties zullen hebben. Dit geldt ook voor de gevolgen van het lagere niveau van eisen waaraan bestaande installaties moeten voldoen. Hij betreurt het dat UNETO-VNI de overheid (het ministerie van BZK) er niet van heeft kunnen weerhouden om deze nieuwe voorschriften op te nemen in het Bouwbesluit 2012. De nieuwe voorschriften zijn niet in het belang van de installatiebranche (afname van werkgelegenheid) en de gebruiker van de elektrische installatie (lager niveau van eisen).

Meer over de gevolgen van deze nieuwe voorschriften vindt u op www.nieuws1010.nl onder de tabbladen > Nieuws1010 > Vanuit de media > Nuttige artikelen.