



Toe te passen editie van
NEN 1010

(Geldig vanaf 1-1-2017 tot heden)

Minimum niveau van eisen – Toe te passen editie van NEN 1010 (1)

Bouwwerkfase of status van het bouwwerk	Toe te passen editie van NEN 1010 volgens:	
	Bouwbesluit 2012	Hoofdstuk 11 NEN 1010
Nieuwbouw (reguliere bouw), Nieuwe installatie	NEN 1010:2015 alleen de bepalingen m.b.t. een veilige voorziening voor elektriciteit	NEN 1010:2015
Nieuwbouw (tijdelijke bouw, ≤ 15 jaar), Nieuwe installatie	NEN 1010:1962	NEN 1010:2015
Bestaande bouw Bestaande installatie	NEN 1010:1962	NEN 1010: datum van indiening aanvraag omgevingsvergunning
Verbouw (1) Geheel vernieuwen van een installatie	NEN 1010:2015 alleen de bepalingen m.b.t. een veilige voorziening voor elektriciteit	NEN 1010:2015
Verbouw (2) Gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie	Rechtens verkregen niveau minimaal NEN 1010:1962	NEN 1010:2015 Bepaling 11.2 - f)

Minimum niveau van eisen – Toe te passen editie van NEN 1010 (2)

Bouwwerkfase of status van het bouwwerk	Toe te passen editie van NEN 1010 volgens:	
	Bouwbesluit 2012	Hoofdstuk 11 NEN 1010
Monumenten (1) Geheel nieuwe installatie	NEN 1010:2015 alleen de bepalingen m.b.t. een veilige voorziening voor elektriciteit, tenzij omgevingsvergunning anders voorschrijft	NEN 1010:2015
Monumenten (2) Gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie	Rechtens verkregen niveau minimaal NEN 1010:1962, tenzij omgevingsvergunning anders voorschrijft	NEN 1010:2015 Bepaling 11.2 - f)
Tijdelijke bouw	NEN 1010:1962	NEN 1010:2015
Verplaatsing (1) (tijdelijk bouwwerk, ongewijzigde samenstelling)	Rechtens verkregen niveau minimaal NEN 1010:1962	NEN 1010 :datum van indiening aanvraag omgevingsvergunning

Minimum niveau van eisen – Toe te passen editie van NEN 1010 (3)

Bouwwerkfase of status van het bouwwerk	Toe te passen editie van NEN 1010 volgens:	
	Bouwbesluit 2012	Hoofdstuk 11 NEN 1010
Verplaatsing (2) (gewijzigde samenstelling of geen tijdelijk bouwwerk)	NEN 1010:2015 alleen de bepalingen m.b.t. een veilige voorziening voor elektriciteit	NEN 1010:2015 Bepaling 11.2 - f)
Functiewijziging (1) Geheel vernieuwen van de installatie	NEN 1010:2015 alleen de bepalingen m.b.t. een veilige voorziening voor elektriciteit, tenzij omgevingsvergunning anders voorschrijft	NEN 1010:2015
Functiewijziging (2) Gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van de installatie	Rechtens verkregen niveau Indien rechtens verkregen niveau niet herleidbaar is, gelden de voorschriften voor bestaande bouw, minimaal NEN 1010:1962	NEN 1010:2015 Bepaling 11.2 - f)