



Oktober 2012-1

Hager NEN-dagen

Hager aardlekschakelaars beperkt inzetbaar?

Een zeer goed verzorgde en leerzame Hager NEN-dag op 19 september 2012 in 's-Hertogenbosch werd afgesloten met een quiz "Petje op, petje af".



Afbeelding:
VPRO-Holland Sport

Een van de vragen uit de quiz ging over de toepassing van aardlekschakelaars. Deze vraag luidde:

Een aardlekschakelaar wordt gebruikt voor:

- a) *petje op, aanvullende bescherming of*
- b) *petje af, voor foutbescherming.*

De kandidaten met het petje af mochten gaan zitten om dat volgens quizmaster Rob het goede antwoord "Petje op, aanvullende bescherming" was.

Aan het einde van de quiz werd vanuit de zaal door Jan van der Meer opgemerkt dat beide antwoorden goed waren. Dit omdat volgens NEN 1010 aardlekschakelaars ook voor foutbescherming kunnen en mogen worden toegepast. Op deze opmerking werd door Hager niet serieus ingegaan. Ook op het per e-mail aan Hager toegestuurde commentaar hierover is niet gereageerd.

Door het volgen van het volgens Hager juiste antwoord op de vraag uit de quiz en het feit dat producten moeten worden gebruikt volgens de aanwijzing van de fabrikant, in dit geval Hager, wordt het toepassingsgebied van de Hager aardlekschakelaars wel erg beperkt.

Andere fabrikanten van aardlekschakelaars hebben te kennen gegeven dat, in tegen stelling tot de Hager aardlekschakelaars, hun aardlekschakelaars wel voor aanvullende- en foutbescherming kunnen worden gebruikt. Ook zijn hun aardlekschakelaars te gebruiken als bescherming tegen brand.

Van der Meer is van mening dat Hager het toepassingsgebied van haar eigen aardlekschakelaars onderschat. Volgens hem kunnen ook Hager aardlekschakelaars voor aanvullende bescherming, foutbescherming en bescherming tegen brand worden ingezet.