



Juli 2023-2

Worden lezers op de website van NEN met betrekking tot de toepassing van NEN 8012-2:2023 misleid?

Inleiding

NEN vermeldt op haar website (<https://www.nen.nl/nen-8012-2-2023-nl-310108>), bij de norm NEN 8012-2:2023 nl, de volgende tekst: **“(...) Deze norm geeft voorschriften in aanvulling op NEN 8012-1 en daarmee op het Bouwbesluit 2012”**.

Deze bewering is, volgens MEER1010, pertinent onjuist. MEER1010 is daarom van mening dat de onderstaande tekst met betrekking tot NEN 8012-2 (deel 2) op de website van NEN misleidend is.

Keuze van elektrische leidingen en glasvezelleidingen met betrekking tot het gedrag bij brand - Deel 2: Beperking van de gevolgschade door brand en rook

Deze norm geeft aan op welke wijze elektrische leidingen en glasvezelleidingen zo kunnen worden gekozen dat de ontwikkeling en de gevolgen van brand en rook worden beperkt. Deze norm geeft voorschriften in aanvulling op NEN 8012-1 en daarmee op het Bouwbesluit 2012.

**Volgens Meer1010
MISLEIDENDE TEKST**
**“Deze norm geeft voorschriften
in aanvulling op NEN 8012-1 en
daarmee op het Bouwbesluit”**

Geén aanvullende voorschriften op NEN 8012-1 en het Bouwbesluit 2012

NEN 8012-2:2023 (deel 2) geeft namelijk géén voorschriften in aanvulling op NEN 8012-1:2023 (deel 1) en op het Bouwbesluit 2012. Toepassing van NEN 8012-2:2023 (deel 2), die over beperking van gevolgschade door brand en rook gaat, is in NEN 8012:2023 (deel 1) en het Bouwbesluit 2012, die beide uitsluitend over beperking van het ontwikkelen van brand en rook gaan, niet aangestuurd.

Toepassing van de voorschriften in NEN 8012-2:2023 (deel 2), die over beperking van gevolgschade door brand en rook gaan, kunnen slechts op basis van vrijwilligheid, privaatrechtelijk, door partijen worden overeengekomen.

Misleidend

De gemiddelde lezer krijgt bij het lezen van tekst op de website van NEN de indruk, dat NEN 8012:2023 en het Bouwbesluit twee soorten voorschriften bevat: één waar leidingen aan moeten voldoen om het ontwikkelen van brand en rook te beperken en één waar leidingen aanvullend aan moeten voldoen om gevolgschade door brand en rook te beperken. De tekst wekt dus de verkeerde indruk.



Dit kan grote gevolgen hebben, waaronder misleiding van lezers van de website. Hierdoor kunnen adviseurs, installateurs, inspecteurs, gebouw eigenaren, onderwijsgevers en andere gebruikers van NEN 8012:2023 op het verkeerde been worden gezet.

NEN zou duidelijk en transparant moeten zijn en de tekst op haar website is dat volgens MEER1010 niet. MEER1010 is daarom van mening dat de betreffende tekst op website van NEN, die volgens MEER1010 misleidend is, moet worden verwijderd of worden aangepast.

De werkelijke status van NEN 8012-2:2023 (deel 2) had volgens MEER1010 voor de lezers van de website van NEN duidelijker geweest als de tekst, in lijn met NEN 8012-1:2023 (deel 1), zou hebben geluid:

"Deze norm geeft aan op welke wijze elektrische leidingen en glasvezelleidingen kunnen worden gekozen om, als dit door partijen is overeengekomen, de gevolgschade door rook te beperken".

-///-

VERVALLEN